

遴选公告

- 1.1 遴选单位：张家口市第一医院
- 1.2 项目名称：张家口市第一医院（西院区）污水处理设备格栅机采购项目
- 1.3 遴选编号：DYYYHQC 2024-0703
- 1.4 项目内容：为张家口市第一医院（西院区）污水处理设备格栅机采购项目，并负责拆除旧机器、并按照甲方要求入库、安装前清理池内多余杂物（有限空间作业）；安装完毕后把多余留口用花纹钢板封闭，交付时要求整洁美观等全部内容。
- 1.5 服务期限：合同签订后 15 个历日完成安装验收。
- 1.6 预算金额：人民币 70000.00 元；大写（柒万元整）
- 1.7 最高限价：人民币 70000.00 元；大写（柒万元整）
- 1.8 技术要求
 - 1.8.1 功能要求：

去除杂质：应能有效去除污水中的大颗粒杂质、漂浮物、悬浮物等，保证下游处理设备的正常运行。
 - 1.8.2. 性能要求：

过滤精度：机械格栅的过滤间隙 5mm，具体根据实际污水水质情况确定。运行稳定性：设备应具有较高的运行稳定性，能够在连续运行状态下保持高效稳定的工作状态。耐用性：机械格栅的关键部件如齿耙、链条、导轨等应具有高耐磨性和耐腐蚀性。
 - 1.8.3. 材料要求：

设备主要材质应采用不锈钢(如 304 或 316L 不锈钢),以确保设备的防腐蚀性能和使用寿命。
 - 1.8.4. 外观要求：

设备表面应平整光滑，无明显焊接缺陷和机械损伤。外观应简洁美观，颜色和标识应符合国际标准。
 - 1.8.5. 安全要求：

设备应配备必要的安全防护装置，防止操作人员受到伤害。电气部分应具备过载、短路、漏电保护装置，确保运行安全。

1.9 技术参数要求：

污水处理设备机械格栅技术参数要求

为确保所采购的机械格栅设备满足污水处理需求，以下是详细的技术参数要求：

- 1.9.1 基本参数：处理能力：处理流量：不小于 100m³/h、最大过栅流速：≤ 1.0 m/s、栅条间隙：5mm（根据污水特性具体确定）。设备尺寸：渠宽：900mm、排渣高度：800mm、安装角度：45° -75°（根据具体设计要求）电机功率：配套使用、电机功率：1.5 kW、电压：380V，50Hz。
- 1.9.2 性能参数：去除效率：对漂浮物去除率：≥90%，运行参数：运行速度：2.2m/min、设备噪音：≤ 70 dB。
- 1.9.3 材料及结构参数：材料要求：栅条材质：304 不锈钢或 316L 不锈钢、链条材质：高强度耐腐蚀材料、架体材质：304 不锈钢或碳钢（表面防腐处理）。结构设计：栅条设计：平面栅条，间距均匀，无毛刺、清渣耙：采用耐磨材料，设计合理，能有效清除栅渣、驱动装置：采用高效减速电机，传动平稳可靠。
- 1.9.4 保护和参数：电气保护：过载保护：设备运行过程中电机具备过载保护功能、短路保护：电气系统具备短路保护功能、漏电保护：控制系统具备漏电保护装备。安全防护：防护等级：电气控制箱防护等级不低于 IP55、紧急停机：设备具备紧急停机按钮，便于紧急情况下操作、防护栏：设备运行区域设置不锈钢防护栏，高度不低于 1.1 米，防止人员意外接触。
- 1.9.5 安装与维护参数：安装要求：安装基础：提供详细的基础施工图纸，确保设备安装稳定、接口位置：进出水接口位置明确，便于与现有管道连接、调试服务：供应商负责设备安

装调试，确保设备正常运行。维护要求：易损件：提供易损件清单，并明确更换周期和维护方法、润滑要求：提供详细的润滑要求和润滑油型号、定期维护：提供详细的定期维护计划和操作指南。技术支持：供应商需提供现场技术支持，协助解决安装和运行中的问题、提供定期巡检服务，确保设备长期稳定运行。

设备明细表

设备名称	安装内容	数量	备注
机械细格栅	渠深 4.2m, 渠宽 900mm, 设备宽 800mm, 落渣 800mm. 安装角度 75 度, 耙齿间隙 10mm. 材质: 机架、耙齿 304 不锈钢含人工, 吊车、辅材、调试新机器安装在旧机器之前位置, 有限空间作业。需要拆除原址上两台无法正常工作的旧机器, 并把粗格栅口进行封闭 订货、拆旧换新 15 个日历	1 套	成套

2.0 参选人资格要求：

- 2.1 独立企业法人资格，具有有效的营业执照；
- 2.1.2 获得相关的污水处理设备生产许可证，保证产品的质量和安全；
- 2.1.3 参选人关于财务状况良好、正常缴纳税收和社会保障资金的承诺；
- 2.1.4 参选人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 2.1.5 信誉要求：在中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 全国范围内未被列入失信被执行人名单；在国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 未被列入严重违法失信企业名单；
- 2.1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2.2 本次招标不接受联合体投标。

2.3 遴选文件的获取

2.3.1 凡有意参加遴选者，请于 2024-07-19 09:00 至 2024-07-21 17:00（北京时间，下同），参选人将报名资料扫描件发送至 v19900629@163.com 邮箱。邮箱中还需明确完善如下信息，以便于通知遴选信息等事项：公司名称、联系人、电话、邮箱等。参选人报名资料包括：加盖公章的营业执照、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书（包含法定代表人身份证明书）扫描件获取遴选文件。

2.4 遴选文件售价 0 元，售后不退。

2.5 遴选响应文件的递交

2.6 遴选响应文件递交的截止时间为 2024-07-25 09:00 参选人应在截止时间以书面形式将遴选响应文件递交至张家口市第一医院西院区后勤管理处（会议室）。

2.7 逾期送达的遴选响应文件，予以拒收。

2.8. 发布公告的媒介

本次遴选公告在张家口市第一医院官网上发布因轻信其他组织、个人或媒体提供信息而造成损失的，采购人概不负责。

2.9 联系方式

采购人：张家口市第一医院
地 址：张家口市桥西区礼拜寺巷 6 号
邮 编：075000
联 系 人：刘晓东
电 话：0313-2102900